

О требованиях к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

Анализ проведенной государственными инспекторами Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда надзорной работы по соблюдению законодательства об охране труда в 2022-2023г.г. показал, что во всех проверенных организациях имелись нарушения требований по охране труда в части эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования, что повлекло приостановку работы многочисленных производственных участков (цехов).

К сведению руководителей и специалистов, требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования установлены Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01.07.2021 №53 (далее – Правила), которые распространяются на всех нанимателей независимо от их организационно-правовых форм и видов деятельности и обязательны для исполнения.

Согласно п.80 Правил в зданиях, сооружениях и помещениях следует предусмотреть естественную и (или) механическую системы вентиляции в соответствии с характером производства (оказываемых услуг). Попадание воздушного потока системы вентиляции из загрязненной зоны в чистую зону не допускается.

Вентиляционные системы должны находиться в исправном состоянии и чистоте. На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки обязательно наличие паспортов. Определение эффективности работы вентиляционных установок необходимо проводить не реже одного раза в 3 года (п.81 Правил).

Соответствие параметров микроклимата на рабочих местах и концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны требованиям гигиенических нормативов обеспечивается функционированием систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха и подтверждается лабораторным контролем (п. 82 Правил).

Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт, испытание и регулировка систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха осуществляются в соответствии с локальными правовыми актами, разработанными в организации на основании требований технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационных документов, проектной документацией, с указанием сроков чистки воздухопроводов, вентиляционных установок, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта (п.83 Правил).

При изменении технологических процессов должны быть проведены измерения показателей микроклимата помещений и соответствующая наладка и регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха (п.84 Правил).

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха устанавливаются в местах, легко доступных для обслуживания (п.85 Правил).

Складировать различные материалы, оборудование в вентиляционных камерах не допускается (п.86 Правил).

Нарушение вышеизложенных требований по охране труда является административным правонарушением, за которое ч.1 ст.10.13 КоАП установлена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 40 базовых величин.

15.03.2024

Наталья Ясевич,
главный государственный инспектор
Сморгонского межрайонного отдела
Гродненского областного управления
Департамента государственной инспекции труда